

Hinweis- und Wartungsprotokoll (für bestehende Anlagen)

Bei der heutigen Inspektion und Wartung Ihrer Trinkwasseranlage wurde folgendes festgestellt:

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • richtige Dimensionierung/Vermeidung einer Überdimensionierung | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| • Vermeidung von Totsträngen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| • Vermeidung von Temperaturbereichen zwischen 25 und 55 °C | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| • Installationswerkstoffe gemäß DIN 50930-6 und DIN EN 12502 | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| • ausreichender Kalk- und Korrosionsschutz | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| • Wartung durch fachlich geschulte Personen durchgeführt | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Dieses Protokoll dient der Rechtssicherheit für den Sanitär-Installateur.

Mit der Übergabe der mängelfreien/bemängelten Trinkwasseranlage trete ich in die gesetzlichen Pflichten als Betreiber ein (Nichtzutreffendes bitte streichen).

Ort, Datum

Auftraggeber bzw. Vertreter

Auftragnehmer bzw. Vertreter



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71364 Winnenden
Telefon 07195 692 - 0
Telefax 07195 692 - 110
E-Mail info@judo.eu · judo.eu