

# Informationsblatt für die Hausbewohner: Dosierung mit JUL-C

Zur Alkalisierung des Wassers und somit zum Schutz der Hausinstallation wird in diesem Haus das Trinkwasser nachbehandelt.

Die eingesetzte Dosierpumpe JUDO JULIA / i-dos ist nach DIN EN 14812 \* und DIN 19635-100 \*\* gebaut und DIN-DVGW-geprüft.

Das Trinkwasser wird wie folgt behandelt:

Dosierung von JUL-Minerallösung Typ C. Diese enthält Natriumhydroxid und Natriumcarbonat entsprechend der Liste der Aufbereitungsstoffe gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung 2011.

Die Dosiermenge liegt bei 2 mg/l NaOH und 6,5 mg/l Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

Diese Information erfolgt gemäß Trinkwasserverordnung (§ 21, Abs. 1).

\* DIN EN 14812 – Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser

\*\* DIN 19635-100 - Dosiersysteme in der Trinkwasserinstallation



Korrosion an Rohrleitungen



Rohrleitung mit Schutzschicht

Ort, Datum

(Hauseigentümer)



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380 • D-71364 Winnenden  
Telefon 07195 692 - 0  
Telefax 07195 692 - 110  
E-Mail info@judo.eu • judo.eu