



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
 Hohreuschstraße 39-41  
 D - 71364 Winnenden  
 Tel.: +49 (0)7195-692-0  
 Email: info@judo.eu  
 www.judo.eu

Produktbezeichnung: JUDO Steuerung Oxidationsanlage JSK-JO

Spannungsversorgung: 230 V / N / PE / 50 Hz

Artikelnummer: 8361013

Zuleitung: Mind. 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

Vorsicherung: Max. 16 A

Anschlussleistung: Ca. 0,24 kW (Modell JO 5)  
 Ca. 0,32 kW (Modell JO 10)

Dieser Schaltplan ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung durch JUDO Wasseraufbereitung GmbH weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

## ELEKTRO-DOKUMENTATION

Zeichnungsnummer: 8361013.03.A



Änderungen der Steuerung sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch JUDO Wasseraufbereitung GmbH gestattet. Jede Änderung des Schaltplanes ist JUDO Wasseraufbereitung GmbH unverzüglich mitzuteilen.



**Vor Inbetriebnahme sowie bei Wartung sämtliche Anschlussschrauben nachziehen**



Rev. A	15.12.2016	Holder	Datum	15.12.2016	Artikelnummer:	 JUDO Wasseraufbereitung GmbH Hohreuschstraße 39-41 D - 71364 Winnenden Tel.: +49 (0)7195-692-0 Email: info@judo.eu www.judo.eu	Deckblatt				Blattnummer:
Änderung	Datum	Name	Bearb.	Holder	8361013						
			Ausdr.		Produktbezeichnung:			Funktionsgruppe:			Zeichnungsnummer:
			Gepr.		JUDO Steuerung Oxidationsanlage JSK-JO					8361013.03.A	



Rev. A	15.12.2016	Holder	Datum	15.12.2016	Artikelnummer:	 JUDO Wasseraufbereitung GmbH Hohreuschstraße 39-41 D - 71364 Winnenden Tel.: +49 (0)7195-692-0 Email: info@judo.eu www.judo.eu				Blattnummer:
Änderung	Datum	Name	Bearb.	Holder	8361013					
			Ausdr.		Produktbezeichnung:	Funktionsgruppe: Steuerung				Zeichnungsnummer:
			Gepr.		JUDO Steuerung Oxidationsanlage JSK-JO					